Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм

Къабарты-Малкъар
Республиканы

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения п. Звездный Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

✉ 361430,КБР, Чегемский р-н пос. Звёздный. ул. Ленина 3 телефоны 8-866-30-7-20-00

04 августа 2020 г. **п. Звездный**

ПОСТАНОВЛЕНЭ № 17 -П
БЕГИМ № 17 -П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 -П

«О механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

постановляю:

1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельского поселения п. Звездный (приложение №1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте местной администрации сельского поселения п. Звездный.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации сельского поселения п. Звездный **О.А. Селихова**

Приложение № 1
к постановлению главы местной администрации
сельского поселения п. Звездный
от 04 августа 2020 г. № 17-п

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории сельского поселения п. Звездный

1. Общие положения

1.1. Механизм оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории сельского поселения п. Звездный определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы местной администрации сельского поселения п. Звездный к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия сельского поселения п. Звездный.

2. Техническая документация

2.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии, являются;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок (Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения»);

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные Советом местного самоуправления сельского поселения п. Звездный и согласованные с техническими руководителями предприятий схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.